

(第四面)

工事監理の状況

	確認を行った部位、 材料の種類等	照合内容	照合を行った 図面図書	設計図書の内容 について設計者 に確認した事項	照合方法	照合結果 (不適の場合には建築主 に対して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、律注及び 安全	敷地形状 排水管 排水溝	高さ、形状、寸法、 道路との接続状況	配置図 設備図	特になし	現場目視 計測確認 土工事の工程終了後 現場で照合	適
主要構造部及び主要構造部以 外の構造耐力上主要な部分に 用いる材料（接合材料を含 む。）の種類、品質、形状及び 寸法	コンクリート 鉄筋 木材 土台、接合金物、 柱・梁（枠組壁工法 の場合は枠組）、 屋根、外壁材、 構造用合板	コンクリート強度 鉄筋、接合金物の材 質、形状、寸法、材 料、種類、規格	平面図 構造図 立面図 断面図 仕様書	特になし	現場目視 計測確認 納品書確認	適
主要構造部及び主要構造部以 外の構造耐力上主要な部分に 用いる材料の接合状況、接合 部分の形状等	基礎、鉄筋、土台 柱・梁・斜材（枠組 壁工法の場合は枠 組）、耐力壁、床組、 小屋組、階段、 構造用合板	接合状況 接合金物の状況	同上	特になし	現場目視 計測確認 納品書確認	適
建築物の各部分の位置、形状 及び大きさ	基礎、土台、柱・梁・ 斜材（枠組壁工法 の場合は枠組）、壁、 耐力壁、床、屋根、 階段、建築物全体	位置、形状、寸法の 確認、幅、蹴上、踏 面の確認、建築物高 さの確認	平面図 断面図 立面図	特になし	現場目視 計測確認	適
構造耐力上主要な部分の防 錆、防腐及び防蟻措置及び状 況	地面から 1m 以内 の柱、筋交い、土台、 外壁の下地	防腐・防蟻措置の状 況、金物防錆措置の 状況	同上	特になし	現場目視	適
特定天井に用いる材料 の種類並びに当該特定 天井の構造及び施工状 況						
居室の内装の仕上げに用いる 建築材料の種類及び当該建築 材料を用いる部分の面積	台所、居室部の床、 壁、天井	不燃材料、シックハ ウス対応の内容	仕様書 仕上表 平面図 断面図	特になし	現場目視確認 納品書確認	適
天井及び壁の室内に面する部 分に係る仕上げの材料の種類 及び厚さ	全室	下地及び仕上げ材の 品質	仕様書 仕上表 断面図	特になし	現場目視確認 納品書確認	適
開口部に設ける建具の種類及 び大きさ	外部開口部 内部開口部	種類、形状、寸法 開閉方法	仕様書 仕上表 平面図 立面図 断面図	特になし	現場目視確認 納品書確認	適
建築設備に用いる材料の種類 並びにその照合した内容、構 造及び施工状況（図面貫通部 の処理状況を含む。）	換気設備 給排水設備 電気設備 住宅用防災機器	種類、位置、形状、 寸法、設置状況、作 動状況	仕様書 仕上表 平面図 立面図 断面図 各設備図	特になし	現場目視確認 納品書確認	適
備 考						